



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-9151CT0089**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	ECOWATER Systems Germany GmbH Urbanstraße 134, D-70190 Stuttgart
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	ECOWATER Systems Germany GmbH Urbanstraße 134, D-70190 Stuttgart
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationentauscher)
<b>Modell</b> <i>model</i>	Greenline 40NG
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: E0 019/16 vom 24.01.2018 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0237/12 vom 12.03.2013 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0417/12 vom 30.05.2016 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0051/13 vom 29.05.2013 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0315/17 vom 16.01.2018 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0348/12 vom 06.03.2013 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	24.01.2023 / 16-0665-WNE

70208-04-A-0E

05.04.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle,  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Greenline 40NG	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH
DW-0304CL0416	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	PE-Well/PE-Well	Lindner Armaturen GmbH

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Einsatzbereich gem. DIN 1988-200 Abs. 12.6.2: Sechs - Achtfamilienhaus (bis 20 Personen)